

การตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ



รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง ๑	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
๑. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว									
๒. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก									
๓. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย									
๔. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว									
๕. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง									

ผู้ตรวจ

(.....)